



MINISTERUL MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Nesecret  
Nr. 841/ 24.03.2021

CAIET DE SARCINI  
privind achiziția a **1 buc. serviciu mentenanță sistem de detectie  
și alarmare în caz de incendiu**

**A. GENERALITATI:**

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pe baza căreia se achiziționează **1 serviciu mentenanță sistem de detectie și alarmare în caz de incendiu**. Acest caiet de sarcini precizează cerințele minime pentru serviciul de mentenanță ce urmează a se achiziționa.

**B. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA:**

Achiziționarea a **1 buc. serviciu mentenanță sistem de detectie și alarmare în caz de incendiu**.

**C. LEGISLATIA APLICABILA:**

Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achizițiile publice;  
Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

**D. CERTIFICAREA CALITATII:**

Ofertanții vor prezenta certificat de atestare pentru tehnicienii care realizează mentenanța și licența pentru astfel de servicii cu avizul valabil al ISU.

**E. SPECIFICATII TEHNICE:**

- Mentenanță pentru componentele sistemului **de detectie și alarmare în caz de incendiu** (curățare unitate centrală, curățare senzori de detectie fum, măsurare tensiuni de alimentare, reglaje sensibilități senzori, modificări ale zonelor de detectie de fum, curățare declanșatoare manuale de alarmare, curățare sirene de alarmare, etc.)
- Completarea jurnalului de service
- Simulări de alarmare, verificarea corectitudinii funcționării sistemelor în condițiile de simulare fum (pentru fiecare senzor în parte) și confruntarea cu înregistrările din unitatea centrală a sistemului
- Verificarea tuturor declanșatoarelor manuale de alarmare
- Verificarea tuturor dispozitivelor acustice de alarmare
- Instruirea ori de câte ori este cazul a personalului desemnat al beneficiarului în cazul în care apar modificări privind modul de funcționare al subsistemelor



MINISTERUL MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



- Aducerea la cunostinta a modificarilor legislative aparute in domeniul alarmarii si detectiei de incendii.
- In cazul aparitiei unor defectiuni la sistemul de alarmare, detectie incendiu pentru remedierea problemelor ridicate de beneficiar timpul de interventie este de **6 ore**.
- Acordarea de suport tehnic in cazul in care organele abilitate ale statului solicita in scris diverse documente si imagini produse de sistemul beneficiarului si proprietarul sistemului prin oamenii lui desemnati nu poate satisface cererile.
- Mentenanța se va efectua periodic la **3 luni** cu anuntarea si acordul in prealabil a proprietarului sistemului pentru data si ora testelor.

Director Executiv  
Diana ITU

Director Executiv Adjunct  
Ioana RACOVITEANU

Vizat  
Compartiment Juridic

Serviciul Financiar, Contabilitate și Achiziții Publice  
Alina DIMA

Consilier Achizitii Publice  
Razvan MARMANDIU